
Im KV vom 08.11.2023 wurde ein möglicher Zusammenschluss mit Boniswil nicht berücksichtigt.
Da sich Boniswil auf ihrer Seite der Sanierung anschliesst, ist es sinnvoll ein möglichen Zusammenschluss vorzuplanen. Somit 110m Mehrlänge Trinkwasserleitung
Im Zusammenhang mit den Baumassnahmen AEW ist es sinnvoll Synergien zu nutzen und die Hydrantenzuleitung zu erneuern.
Seetalstrasse
Dorfstrasse
Bahnhofstrasse
Bahnhofweg
Schulhausweg
Kirchgasse
Kirchweg
Bruggmattweg
Bruggmattstrasse
Gewässerschutzbereich üB
Bettungsprofil V4
Dichtheitsprüfung:
Wasser
Prüfdruck: 0.5 bar
Prüfdauer: 4 min.
Wasserzugabe: 0.10 l/m²
Luft
Prüfdruck: 0.2 bar
Prüfdauer: 4 min.
Druckabfall: 0.015 bar
Schachtprüfung: (Vitrbeton-Boden)
vol. Wasserzugabe = 0.20l/m² in 30 min
Fallhöhe = 0.5cm über Rohrscheitel
Änderung :
Ind. Dat. Erst. Revisionen
A 02.06.2025 KL Planerauswagen
Situation 1:200
Anschluss Wasserleitung Seetalstrasse
LEGENDE
Werkleitungen
Bestand
Projekt
Wasser
Telefon
Telecom
Elektrizität (informativ), Projektplan HEW massgebend
Kanalisation
Leitung ausser Betrieb nehmen / abbrechen
Als Grundlage für den Werkleitungsplan dienten Leitungsangaben der verschiedenen Werke sowie alte Planunterlagen.
Vorliegende Leitungsangaben ohne Gewähr und müssen vor Ausführungsbeginn durch die Werke überprüft werden.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingetragenen Leitungen oder unterirdischen Anlagen kommt der ces Burgdorf AG keine Gewähr.
Der Unternehmer hat sich vor Baubeginn über die Lage sämtlicher Werkleitungen bei den betroffenen Werken zu informieren und diese durch den Werkleitungsplan hinaus mit Hilfe des Werkes zu lokalisieren.
Bauherr : Gemeinde Hallwil
Projekt : Sanierung Weid
Objekt : Werkleitungserneuerung / Wiederanschliessung
Projektstufe : Bauprojekt
Plan : Situation 1:200
Werkleitungen
Bauherr:
Gemeinde Hallwil
Projektverfasser, verantwortlicher Bearbeiter
Hartig, 03.06.2025
Unterschrift
Unterschrift
ces
CES Bauingenieure AG
Burgdorf + Partner
Tellstrasse 3, 3401 Aarau
Tel. 062 834 03 03, Fax 062 91 91
info.aarau@ces-ag.ch, www.ces-ag.ch
Erst. ref Dat. 06.06.2025 Gepr. jr
Rev. Nr. Dat. 03.06.2025 Gepr. jr
Format A0 x 841
Dokument / Plan-Nr. 1830.0 – 2103A